




KWL-BEC
Art.Nr. 4263




Nr. 1



Nr. 2

max. 8 Stück



Nr. 8

Adressierung über Menü Inbetriebnahme

*Gesamtzahl der
Komponenten begrenzt.
Maximaler Helios
BUS-Strom = 1A
Zusätzliche externe
Einspeisung siehe in
entsprechenden
Detailplänen.*

*Weitere Hinweise im
Komponenten - BUS- Plan
[SS-1077](#)*

Hinweise zur Verbindungsleitung:

KWL-SL 4/3 (3 m im Lieferumfang inkl. RJ10-Stecker)
(5 m- SL4/5, 10 m- SL4/10, 20 m- SL4/20)

KWL-SL 4/.. x 0,12mm² max. Länge siehe [SS-1077](#)

KWL-SL Leitungen bei Unterputz Verlegung min. in M25 Rohr verlegen.

1) JP-Jumper	Endwiderstand
offen	ohne Endwiderstand, nicht letzter BUS-Teilnehmer
gesteckt	Endwiderstand 120 Ohm aktiv, letzter Teilnehmer im BUS

Übersicht easyControls [SS-1042-1045](#)